

Referat af indledende vejsyn d. 20/3 2018 af vejene tilhørende GF Bildsø Plantagegrunde

Deltagere:

Nils Frederiksen	GF Bildsø Plantagegrunde
Niels Blomhøj	GF Bildsø Plantagegrunde
Anders Florup	SK Forsyning
Jan Lund	Slagelse Kommune
Kristian Hey	Gorm Hansen
Torben Larsen	Gorm Hansen
Andreas Hansen	Orbicon

Følgende veje blev besigtigede:

Tagetesvej
Ranunkelvej
Solsikkevej

Generelt:

I området skal der etableres minipumpestationer og stikledninger ved opgravning, samt trykledninger ved styret boring.

Generelt retableres der kun de steder hvor der graves, og hvor vejene beskadiges pga. kørsel med entreprenørmaskiner.

Entreprenøren har udført en fotoregistrering af vejene forud for anlægsarbejdet.

Alle veje er grusveje og fremstår generelt pænt, der er dog slaghuller flere steder f.eks. ved [Solsikkevej 1B](#), [Ranunkelvej 2A](#) samt [Tagetesvej 9](#).

Flere steder på Ranunkelvej er vejen meget blød, og dele af vejen er derfor kørt op, således at der ligger lidt jord langs vejen.

Vejarealet ved [Tagetesvej 2A-6](#) er belagt med grå skærver, som hovedsageligt er kørt ned i stabilgruset.

Retablering af opgravninger vil blive udført med stabilgrus (0/16) i vejenes fulde bredde. Midterrabatter med græs reetableres ikke.

Vejarealet ved [Tagetesvej 2A-6](#) reetableres med grå skærver.

Rabatter som krydses ifm. stikledninger ind på matriklerne, vil blive reableret med stabilgrus (0/16) som vejene, og der vil ikke blive sået græs i dette. Dette blev aftalt, for sikre en naturlig reetablering.

Grundejerforeningen skal være opmærksom på, at rabatterne i en længere periode ikke nødvendigvis vil være kørefaste. Det er grundejerforeningens ansvar at beskytte de reablerede rabatter mod kørsel og lignende.

Asfaltoverkørslerne til Drøsselbjergvej blev gennemgået, og de fremstår generelt ikke i god stand. Asfaltoverkørslerne fra Solsikkevej og Tagetesvej har en del slaghuller og større lunger. Asfaltoverkørslen fra Ranunkelvej fremstår i bedre stand, dog stadig med et par lunger.

Placeringen af styreskabet ved Ranunkelvej 16 blev godkendt, som angivet på tegningsmaterialet. De resterende styreskabe er tidligere gennemgået.

Venlig hilsen

Andreas Tronier Hansen
Ingeniør
Diplomingeniør
Forsyning & Anlægsteknik



Mobil: +4551729033
atha@orbicon.dk

Orbicon A/S
[Linnés Allé 2, 2630 Taastrup](#)
Tlf. +45 44 85 86 87
CVR-nr. 21 26 55 43
www.orbicon.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbreve

 [Følg os på LinkedIn](#)

 [Følg os på Facebook](#)